



Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, informatiky a řemesel

Školní 20, 735 43, Albrechtice u Č. Těšína

IČO: 48004286 |

**Směrnice,
která stanoví bližší požadavky na provádění revizí a kontrol
instalovaných „vyhrazených technických zařízení“, „požárně-
bezpečnostních zařízení“ a ostatních technických zařízení**

Schválil:	Jméno a příjmení	Podpis
	Mgr. Tomáš Hlavenka ředitel školy	
Vypracoval:	Jméno a příjmení	Podpis
	Petr Zborník, DiS. odborně způsobilá osoba v prevenci rizik č. osvědčení: VZDE/17/PREV/2021	

Směrnice nabývá účinnosti od 5.1. 2026

Všechna „vyhrazená technická zařízení“ (elektroinstalace, hromosvod, plynové zařízení, zdvihací zařízení) musí být podrobována revizím (ve lhůtách, jak stanoví právní předpis) a musí k nim být vedena příslušná dokumentace.

Všechna „požárně-bezpečnostní zařízení“ (přenosné hasicí přístroje, vnitřní hydranty, akustický signál – školní rozhlas, který slouží k vyhlášení evakuace, svítidla nouzového osvětlení) musí být podrobována pravidelným kontrolám – funkčním zkouškám 1x ročně a musí k nim být vedena příslušná dokumentace.

Všechna ostatní technická zařízení, používána v prostorách ZŠ, MŠ (regálové soustavy, stroje na ošetřování zeleně, kuchyňské stroje a zařízení, elektrické přenosné nářadí a spotřebiče), musí být podrobována pravidelným kontrolám ve lhůtách a rozsahu, jak stanoví „provozní dokumentace výrobce“, nejpozději však 1x ročně a musí být k nim vedena příslušná dokumentace.

Zaměstnanci, podílející se na obsluze výše uvedených zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s „provozní dokumentací výrobce“ příslušného zařízení a pro obsluhu některých strojů a zařízení musí mít „odbornou kvalifikaci“, jak požaduje právní předpis.

Bližší požadavky na „odbornou kvalifikaci“ určuje interní směrnice.

Úkoly spojené se zabezpečováním revizí, kontrol, funkčních zkoušek, oprav a údržby jednotlivých zařízení zabezpečuje pověřený zaměstnanec ZŠ, který je k tomu písemně pověřen.

Pověřený zaměstnanec zabezpečuje plnění povinností v rozsahu pověření.

Písemné pověření „odpovědných osob“ musí být provedeno pro níže uvedená zařízení:

- Elektroinstalace
- Plynové rozvody a plynové spotřebiče
- Regálové soustavy
- Lékárničku první pomoci

K provádění periodicky se opakujících revizí, funkčních zkoušek a kontrol technických zařízení musí být vypracován harmonogram s uvedením data poslední a následné revize.

Seznam zařízení, která jsou provozována v objektech ZŠ, MŠ s uvedením lhůt opakování revizí, funkčních zkoušek a kontrol, jsou v níže uvedeném přehledu:

Název zařízení – revize, kontrola / dokumentace o provozování	Lhůta opakování Legislativní předpis	Datum poslední revize	Datum následné revize
Elektroinstalace – revize	1x za 3 roky / ČSN 33 1500		
Elektroinstalace – dokumentace o provozu: <ul style="list-style-type: none"> • Schéma zapojení rozvodů elektroinstalace • Protokol o určení vnějších vlivů • Výchozí revizní zpráva • Poslední revizní zpráva + doklad o odstranění zjištěných závad 			
Soustava hromosvodu - revize	1x za 4 let		
Soustava hromosvodu – dokumentace o provozu: <ul style="list-style-type: none"> • Schéma instalovaných svodů • Výchozí revizní zpráva • Poslední revizní zpráva + doklad o odstranění zjištěných závad 			
Elektrické přenosné nářadí a spotřebiče - kontrola	1x za rok 1x za 2 roky spotřebiče ČSN 33 1600		
Elektrické přenosné nářadí a spotřebiče – dokumentace: <ul style="list-style-type: none"> • „Návody výrobce“ k obsluze a údržbě 			
Plynové rozvody včetně plynových spotřebičů – revize, kontroly	1x za 3 roky – revize, 1x ročně - kontrola		
Plynové rozvody a spotřebiče – dokumentace o provozu: <ul style="list-style-type: none"> • Výkresy plynových rozvodů • „Návody výrobce“ plynových spotřebičů • Výchozí revize PZ (plynových zařízení) • Poslední revize PZ včetně dokladů o odstranění závad • Zápisy o kontrolách PZ 			
Tělocvičná a herní zařízení	1x za rok – kontrola / NV č. 378/2001 Sb. + návod výrobce		

Provozní dokumentace – tělocvičná zařízení <ul style="list-style-type: none"> • „Návody výrobce“ • Zápis o kontrole, záznamy o odstranění závad, zjištěných v průběhu kontroly 			
Svítilna nouzového osvětlení – funkční zkouška	1x ročně 1 x měsíčně – funkční zkouška vyhláška č. 246/2001 Sb.		
Svítidla NO – dokumentace: <ul style="list-style-type: none"> • „Návod výrobce“ svítidel NO • Zápis o montáži a odzkoušení po montáži • Zápisy o funkčních zkouškách NO 	vyhláška č. 246/2001 Sb.		
Přenosné hasicí přístroje, požární hydranty, panikové kování - kontrola	1x ročně - kontrola / vyhláška č. 246/2001 Sb.		
PHP, HS, panikové kování – doklady: <ul style="list-style-type: none"> • Zápis o kontrole po ukončené montáži • Zápisy o kontrolách 			
Akustický signál – školní rozhlas, který slouží k vyhlášení evakuace	1x ročně – funkční zkouška / vyhláška č. 246/2001 Sb.		
Stroje na ošetřování zeleně, kuchyňské stroje	1x ročně – kontrola, údržba, servis / NV č. 378/2001 Sb.		
Stroje na ošetřování zeleně, kuchyňské stroje – dokumentace o provozu: <ul style="list-style-type: none"> • „Provozní dokumentace výrobce“ • Zápisy o technických kontrolách + záznamy o odstranění závad • Záznamy o odborných školeních zaměstnanců, pověřených obsluhou 			
Regálové soustavy - kontrola	1x ročně - kontrola / NV č. 378/2001 Sb. + „návod výrobce“		
Regálové soustavy, žebříky, skládací schůdky – dokumentace o provozu: <ul style="list-style-type: none"> • „Dokumentace výrobce“ • Záznamy o kontrolách, spojených s údržbou 			